

黑龙江八一农垦大学生命学院实验设备管理中心基础教学楼实验器材采购项目 (二次)中标（成交）明细

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受黑龙江八一农垦大学委托，采用竞争性谈判进行采购生命学院实验设备管理中心基础教学楼实验器材采购项目(二次)（项目编号：BYNDFS20210027.1B1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（生命学院实验设备管理中心基础教学楼实验器材采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：大庆市萨尔图区鑫聚源物资经销处

1.2、中标（成交）总价：76,300.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	离心式风机	离心式风机	250离心风机及风阀,1、PP防腐250离心风机: 高密度pp材质, 耐腐蚀性强功率: $\geq 300W$ 电压: AC220V 风速: $\geq 19m/s$ 静压: $\geq 260pa$ 噪音: $\leq 50db$ 转速: $\geq 1250r/min$ 风量: $\geq 2800m^3/h$ 排风口径: $\geq 250mm$ 工作方式: 离心式。电动风阀:电压AC220V, 开启时间6S。2、施工及质量、数量要求: 需将电动风阀和离心风机与通风橱液晶控制面板连接, 控制风机风阀的开关。通过面板可控制风机风阀的风量与风速。负责将风机风阀与管道一并连接到主排风口, 根据房间通风橱的数量设计管线连接方式。负责排风口的现场开口施工。承担所有材料费及施工费, 包括250管线、弯头、三通、法兰、电线等。达到可正常使用状态, 方可验收,ZL-250	弗洛雷斯	金华市弗洛雷斯教仪器有限公司	浙江	883.00	80.00	项	70,640.00
1-2	轴流风机	轴流风机	150轴流风机,1、PP防腐150轴流风机。高密度pp材质, 耐腐蚀性强功率: 40W 电压: AC220V 风速: 8.2m/s 静压: 69pa 噪音: 30db 转速: 2600r/min 风量: 670m ³ /h 排风口径: 150mm。2、施工及质量、数量要求: 根据每个房间通风药品柜的摆放, 设计管道。需将轴流风机与通风管道连接到主排风口, 并把风机控制开关及电线由棚面走到墙壁。承担所有材料费及施工费。根据房间试剂柜的数量设计管线连接方式。FF-150	弗洛雷斯	金华市弗洛雷斯教仪器有限公司	浙江	283.00	20.00	项	5,660.00

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2021年10月18日