

# 黑龙江交通职业技术学院齐南校区消防栓地沟管材采购(二次)中标(成交)明细

黑龙江隆盈工程项目管理有限公司受黑龙江交通职业技术学院委托,采用询价进行采购齐南校区消防栓地沟管材采购(二次)(项目编号:[230001]LYGC[XJ]20220027-1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1(齐南校区消防栓地沟管材采购)

- 1.1、中标(成交)供应商:建华区凯达物资经销处
- 1.2、中标(成交)总价: 33,768.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

| 品目号 | 品目名称      | 货物名称    | 规格型号  | 品牌 | 制造商名称       | 产地       | 单价(元)     | 数量     | 单位 | 总价(元)     |
|-----|-----------|---------|---|----|-------------|----------|-----------|--------|----|-----------|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 消防栓地沟管材 | 强顺:100(1) 钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE)原材料不应低于 PE80; (2) 钢丝网骨架塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa; 钢丝网骨架塑料复合管的复合层应满足静压 稳定性和剥离强度的要求; (3) 钢丝网骨架塑料复合管的熔体质量流动速率(MFR), 应按现行国家标准《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》GB/T3682规定的试验方法进行试验时, 加工前后MFR变化不应超过20%: | 强顺 | 黑龙江强顺管业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 33,768.00 | 1.0000 | 项  | 33,768.00 |

黑龙江隆盈工程项目管理有限公司  
2022年08月15日