

齐齐哈尔医学院污水清掏项目中标（成交）明细

黑龙江立诚项目管理有限公司受齐齐哈尔医学院委托，采用竞争性谈判进行采购污水清掏项目（项目编号：[230001]HLJLC[TP]20230002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（1）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨财亿市政工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：112,888.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	市政公用设施管理服务	齐齐哈尔医学院指定地点	<p>1.污水管线清掏 7000米质量要求、技术标准：1、器材等要符合相关国家技术标准。2 工序：管线用200mm的拉管器拉两遍，再用高压清洗车冲洗，污水井、隔油池清理干净。3、清理必须满足甲方相关部门的要求4、乙方负责清理现场的保洁，保持清理现场的环境卫生，不得破坏环境。5、完成数量以实际核定为准。6、若出现偶发事件导致下水堵塞，乙方需配合清掏工作。</p> <p>2.化粪池清掏 15个质量要求、技术标准：1、器材等要符合相关国家技术标准。2 工序：管线用200mm的拉管器拉两遍，再用高压清洗车冲洗，污水井、隔油池清理干净。3、清理必须满足甲方相关部门的要求4、乙方负责清理现场的保洁，保持清理现场的环境卫生，不得破坏环境。5、完成数量以实际核定为准。6、若出现偶发事件导致下水堵塞，乙方需配合清掏工作。</p>	合同签订后2年	<p>1.污水管线清掏 7000米质量要求、技术标准：1、器材等要符合相关国家技术标准。2 工序：管线用200mm的拉管器拉两遍，再用高压清洗车冲洗，污水井、隔油池清理干净。3、清理必须满足甲方相关部门的要求4、乙方负责清理现场的保洁，保持清理现场的环境卫生，不得破坏环境。5、完成数量以实际核定为准。6、若出现偶发事件导致下水堵塞，乙方需配合清掏工作。</p> <p>2.化粪池清掏 15个质量要求、技术标准：1、器材等要符合相关国家技术标准。2 工序：管线用200mm的拉管器拉两遍，再用高压清洗车冲洗，污水井、隔油池清理干净。3、清理必须满足甲方相关部门的要求4、乙方负责清理现场的保洁，保持清理现场的环境卫生，不得破坏环境。5、完成数量以实际核定为准。6、若出现偶发事件导致下水堵塞，乙方需配合清掏工作。</p>	56,444.00	2.0000	年	112,888.00

黑龙江立诚项目管理有限公司
2023年05月06日