



A-A断面图

主要设备材料表

序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	主二次断路器	1250A 25kA	台	1	
2	出线断路器	630A	台	3	
		400A	台	3	
3	接线端子		个	6	
4	铜母线 (300V)	TMY-3(80*6)+60*6	米	20	
5	变压器	S13M-630kVA/10.5±8%/0.4kV Y, yn-0 U ₀ =4.5	台	1	
6	母线伸缩节	MT-60*6	个	3	

黑龙江泰特电力工程设计有限公司				黑龙江省黎明监狱新建变电工程		施工图 阶段	版次
设计	杨永强	设计/审核	李永强	A-A断面图			
审核	杨永强	比例	1:100				
校核	杨永强	日期	2022.08	图号	0201-04		