



(单根电缆敷设断面)

说明:

- 1、本图使用于单根电缆线路施工。
- 2、距地面基准面-0.5米处敷设电缆警示带。
- 3、电缆回填为全撼砂。
- 4、单位: 毫米。

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

<div><div>NTCSJ</div><div>黑龙江奈特电力工程设计有限公司</div></div>			黑龙江省黎明监狱新建箱变 工程		施工图 阶段	版次
批准	李强	设计/审核	电缆敷设断面图			
审核	张海东	比例				
校核	张海东	日期				
			2022.08	图号	0101-02	