

2024年平房区第四幼儿园消防设备设施补强项目相关问题沟通

1、第四幼儿园的消防电部分的火灾报警部分包括主机是否都属于新增

回复：都是新增，原来没有报警

