

附表高压电缆安装一览表

电缆编号(电缆起止)	电缆型号		直埋长度	电缆长度	保护管型号	保护管长度	电缆标志桩	备注
东郊变-新建1#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		466	505	ICC-175/210	489	48	
新建1#对接箱-传染病院配电室	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		313	345	ICC-175/210	329	32	
培新线联络环网柜-新建开关箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		3	19	ICC-175/210	3	1	
新建开关箱-新建1#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		550	594	ICC-175/210	578	56	
新建1#对接箱-新建2#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		600	646	MPP-175/14		61	
新建2#对接箱-新建3#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		591	637	MPP-175/14		60	
新建3#对接箱-新建4#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		581	626	ICC-175/210	610	59	
新建4#对接箱-新建5#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		566	610	ICC-175/210	594	58	
新建5#对接箱-新建6#对接箱	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		493	534	ICC-175/210	518	50	
新建6#对接箱-配电室	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240		285	315	ICC-175/210	299	30	
小计			4448	4831		3420	455	
电缆型号	直埋长度	电缆长度	出线回路		保护管型号	保护管长度	电缆标志桩	备注
ZC-YJLV22-8.7/15-3×240	4448	4831	10		ICC-175/210	3420	455	