


自然地面标高	251.610	252.207	252.893	253.200	253.265	253.381	254.083	252.971
设计地面标高	251.610	252.207	252.893	253.200	253.265	253.381	254.083	252.971
设计管中心标高	249.302	249.702	250.002	250.602	251.002	251.202	251.802	250.821
管中埋深	2.308	2.505	2.891	2.598	2.263	2.179	2.281	2.150
管径及坡度	De225 i=0.02						De225 i=0.0323	
平面距离	L=20	L=15	L=30	L=20	L=10	L=30	L=30.3	
节点编号	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JSPQ17	JS18
管道基础	200mm厚砂垫层基础							



图例


- 新建给水管道
- 排气井
- 现状给水管道

说明


1. 本图尺寸：管长、标高以米计，管径以毫米计。
2. 本图比例：横向1:1000，竖向1:100。
3. De为公称外径，DN为公称直径，闸阀尺寸需与管道匹配。
4. 其它详见设计总说明。

给水管道节点坐标一览表

序号	井编号	井坐标(m)	
		横坐标Y	纵坐标X
1	JS1	418707.188	5023749.559
2	JS2	418695.304	5023740.406
3	JS3	418677.249	5023716.447
4	JS4	418666.706	5023703.302
5	JS5	418646.211	5023681.394
6	JS6	418632.394	5023666.934
7	JS7	418620.150	5023658.269
8	JS8	418608.662	5023641.897
9	JS9	418590.433	5023624.791
10	JS10	418572.456	5023616.026
11	JS11	418559.353	5023600.916
12	JS12	418545.951	5023586.076
13	JS13	418534.041	5023576.958
14	JS14	418515.749	5023553.179
15	JS15	418500.720	5023539.984
16	JS16	418491.225	5023536.845
17	JSPQ17	418461.239	5023535.957
18	JS18	418430.909	5023534.862



1:1000



单位名称	黑龙江省城市规划勘测设计研究院					建设单位	鸡西市城子河区住房和城乡建设局				
技术负责人	王虹	王虹	设计总负责人			工程名称	鸡西市（城子河区）2023 年供水管网老化更新改造项目				
审 定	王虹	王虹	项目负责人	隋志男	隋志男	图 名	晨光大井至二大堡水泥厂 JS-11~JS-18平、纵断面图及节点坐标表				
审 核	贺军	贺军	专业负责人	隋志男	隋志男						
校 对	陈秋	陈秋	设计、制图	李哲宇	李哲宇	工程编号	S1-202306-2	图 号	施105给2-2	日 期	2023. 02