

 <p>大庆油田设计院有限公司 DAQING OILFIELD DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 设计证书编号 A123001326 勘察证书编号 B123001326 土建室</p>	<h1>说 明 书</h1>			文件号: 暖-32716/明	
	大庆市军休所适老化修缮工程 军休所修缮			项目号: (22)W-JNF019	
				共 1 页 第 1 页	版
				日期: 2022 06 10	
			阶 段: 施工图		
<p>1、工程概况: 活动室、淋浴间维修。</p> <p>2、设计范围: 军休所活动室、淋浴间供暖、通风维修设计。</p> <p>3、设计依据</p> <p style="padding-left: 40px;">《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015</p> <p style="padding-left: 40px;">《建筑设计防火规范》(2018年版) GB50016-2014</p> <p style="padding-left: 40px;">主办专业提供的建筑结构图纸及条件表。</p> <p>4、设计内容: 淋浴间设置三合一浴霸。活动室地面标高提高 0.45m, 活动室散热器、立管、回水管线相应移位安装。</p> <p>5、施工参考国标图集:</p> <p style="padding-left: 40px;">《暖通动力施工安装图集(一)(水系统)》 10K509 10R504</p> <p style="padding-left: 40px;">《室内管道支吊架》05R417-1</p> <p>6、施工及验收标准: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002</p>					
编 制	校 对	审 核	审 定		
王 焯	徐文旭	牛春水	刘青松		

