# 东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府三岔口光伏发电产业项目(二次)中标（成交）明细

北京中天致远项目管理集团有限公司受东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府委托，采用公开招标进行采购三岔口光伏发电产业项目(二次)（项目编码：[231086]ZTZY[GK]20220001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1 （三岔口光伏发电产业项目）

1.1、中标（成交）供应商：中鉴兴华工程技术有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,997,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他电力工业专用设备 | 其他电力工业专用设备 | 1、规格:L40*4~L50*5角钢2、防腐:热浸镀锌涂层厚度10-40um1、最大功率 (W) ：5402、开路电压范围 (V) ：49.5-50.043、短路电流范围 (A) ：13.63- 14.254、最大功率电压范围 (V) ：41.65-42.065、最大功率电流范围(A) ：12.84- 12.976、组件效率范围 (%) ：20.89-21.17、组件尺寸mm ：长度范围为2256-2279、宽度范围为1133- 1134、厚为35m8、电池数量 (片) ：144 (6×24)9、组件重量范围 (kg) ：26.9-32.310、正面要求组件：3.2毫米玻璃11、接线盒保护等级：IP68 (3个二极管)1、产品名称：光伏电缆2、导线标称截面：单芯4平方毫米3、导体：镀锡铜丝4、最大电阻 (Ω/Km):≤5.095、绝缘层：交联聚烯烃6、保护层：交联聚烯烃7、额度电压：交流600/1000V；直流≥1500V1、产品名称： 电力电缆2、导线标称截面：四芯70平方毫米3、导体：铝4、最大电阻 (Ω/Km):≤0.4431、产品名称：聚乙烯绝缘交联电缆2、导线标称截面：四芯120平方毫米3、导体材料：铝4、导体电阻 (20℃) (Ω/Km):≤0.2551、产品名称：聚乙烯绝缘交联电缆2、导线标称截面：四芯300平方毫米3、导体材料：铝4、导体电阻 (20℃) (Ω/Km):≤0.0891、最大效率 (%) ： ≥98.002、最大输入电压 (V) ：11003、启动电压范围 (V) ：180-2004、MPPT电压范围 (V) ：200-10005、额定输入电压 (V) ：6006、每路MPPT最大输入电流范围 (A) ：26-307、MPPT数量 (个) ：48、最大输入路数：89、额定输出功率 (W) ：5000010、最大输出视在功率 (VA) ：5500011、额定输出电压 (V) ： ≥38012、输出电压频率 (Hz) ：50Hz或60Hz1、最大效率 (%) ： ≥98.002、最大输入电压 (V) ： ≥10803、启动电压范围 (V) ：180-2004、MPPT电压范围 (V) ：160-9505、额定输入电压 (V) ：6006、每路MPPT最大输入电流范围 (A) ：22-307、 MPPT数量 (个) ：28、最大输入路数：49、额定输出功率 (W) ：2000010、最大输出视在功率 (VA) ：2200011、额定输出电压 (V) ：38012、输出电压频率 (Hz) ：50Hz或60Hz1、产品名称：PVC管材2、规格型号:DN32，长4m；3、外径：32mm1、产品名称：PVC管材2、规格型号:DN100，长4m；3、外径：100mm1、产品名称：有机堵料；2、产品类别：防火泥或耐火胶泥；3、耐火温度 (℃) ： ≥800；1、额定电压 (V) ：10002、额定电流 (A) ：303、防护等级：IP674、接触电阻 (兆欧)： ≤0.55、污染程度：26、电缆截面积 (平方毫米) ：41、名称：镀锌扁钢2、规格：40mm×4mm3、锌层平均厚度：10-30μm1、材质名称：镀锌角钢2、规格:40mm×4mm3、接地极尺寸：长2.0m4、锌层平均厚度：20-40μm1、产品名称：铝芯聚氯乙烯绝缘电线2、导线标称截面：单芯16平方毫米3、导体材料：铝4、导体电阻 (20℃) (Ω/Km):≤1.911、产品名称：动力配电箱2、规格型号:XL ，主母线InA=400A-50A,Icw=10KA,Ue=380V, U i=660V;50Hz;IP30.3、产品标准和技术要求：GB/T7251.124、其他要求：含计量表，采集装置等配件1、调压方式：无励磁2、高压额定电压 (kV) ：10或10.53、高压分接范围 (%) ：±2 × 2 .5 、 ( - 3 + 1) × 2 .54、低压额定电压 (kV) ：0.45、联结组标号：Dyn116 、空载损耗 (kW) ：0.417、负载损耗 (kW) ：4.528、短路阻抗 (%) ：4.09、空载电流 (%) ：0.351、额定短路开断 | 立丰镀锌江苏润达品恩泰克沈阳辉昂沈阳辉昂沈阳辉昂华为华为达盛达盛燕赵西南品恩泰克鑫进丰立丰镀锌津达 | 河北唐山立丰制造有限公司润达光伏盐城有限公司宁波品恩泰克新能源有限公司沈阳辉昂电缆制造有限公司沈阳辉昂电缆制造有限公司沈阳辉昂电缆制造有限公司华为技术有限公司华为技术有限公司广州达盛管材有限公司广州达盛管材有限公司贵州燕赵西南建材有限公司宁波品恩泰克新能源有限公司河北唐山市鑫进丰镀锌有限公司河北唐山立丰制造有限公司辽宁津达线缆有限公司 | 河北唐山江苏省无锡市盐城市浙江宁波沈阳市沈阳市沈阳市深圳市深圳市广州广州贵州宁波河北省唐山市河北省唐山市辽 | 1,997,000.00 | 1.00 | 台 | 1,997,000.00 |

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 电流 (kA) ：20kA2、熔断器底座额定电流 (A) ：30A3、熔断器底座额定电流 (A) ：30A4、额定雷电冲击耐受电压kV( 峰值)：相对地75 ，断口855、额定1min工频耐压(kV) ：相对地42 ，断口486 、1min 工频湿耐受电压kV：相对地30 ，断口361、直流1mA参考电压(kV)(≥ )：252、工频参考电压(kV)(≥ )：173、4/ 10us大电流冲击耐受 (1次) ：654、统一爬电比距 (应计及直径系数KD) (mm/kV)(≥ )：53.75、拉伸负荷试验 (仅对悬挂式适用) (N)：避雷器自重的15倍，1min1、产品名称：动力配电箱2、规格型号:XL ，主母线InA=400A-50A,Icw=10KA,Ue=380V,U i=660V;50Hz;IP30.3、产品标准和技术要求：GB/T7251.124、其他要求：含计量表，采集装置等配件1、产品名称：交流低压配电柜2、规格型号：GGD2-05 主母线；InA= 1500A-400A ，Icw=30kA；U i=660V；50Hz；IP303、产品标准和技术要求;GB/T7251.12-20131、产品名称：交流低压配电柜2、规格型号：GGD2-35G 主母线；InA= 1500A-400A ，Icw=30kA;Ui=660V;50Hz;IP303、产品标准和技术要求;GB/T7251.12-20131、产品名称：铝芯聚乙烯绝缘交联电缆2、导线标称截面：三芯70平方毫米3、导体电阻 (20℃) (Ω/Km) :≤0.4441、系统调试 | 泰华电器华册电气华册电气泰华泰华泰华辉昂 | 深圳泰华电器技术有限公司山东明大电器有限公司上海华册电气有限公司上海华册电气有限公司深圳泰华电器技术有限公司深圳泰华电器技术有限公司深圳泰华电器技术有限公司沈阳辉昂电缆制造有限公司 | 宁波市深圳市山东省上海市上海市深圳市深圳市深圳市沈阳市 | | | | |

北京中天致远项目管理集团有限公司

2022年09月14日