

海伦经济开发区管理委员会海伦市纤维素10KV专用线路新建工程中标（成交） 明细

亿诚建设项目管理有限公司受海伦经济开发区管理委员会委托，采用公开招标进行采购海伦市纤维素10KV专用线路新建工程（项目编号：[231283]ycjs[GK]20220002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（海伦市纤维素10kv专用线路新建工程施工）

- 1.1、中标（成交）供应商：海伦盛启电力开发有限公司
 1.2、中标（成交）总价：2,602,067.75 元
 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	市内电缆工程	海伦市纤维素10kv专用线路新建工程	1、导线部分：导线采用JKLYJ-10KV-185/25型绝缘导线，采用水平排列方式，全程亘长3.746KM。2、电缆部分：纤维素厂区及护城变至10KV架空线路之间采用电缆地埋敷设方式，电缆采用YJLV22-10KV-3X240型电缆，一备一用，单条电缆亘长1000米。纤维素厂区电缆线路末端设10KV环网柜1座。电缆地下直埋部分埋深2.2米以下，红砖河沙保护；电缆地下排管部分套保护管保护；电缆沿杆部分套电缆抱箍支架固定；电缆地面部分套镀锌钢管保护至地上2米；电缆过道部分穿钢管保护至道路两侧外0.5米处。3、路径部分：由66KV护城变10KV配电室引出2条电缆（一备一用）采用地埋敷设方式引至10KV星源猪场线1#杆处引上，在原10KV星源猪场线下方新设一层10KV架空线路，沿原有线路路径架空敷设至原10KV星源猪场线76#杆处，引下2条电缆，地埋敷设引至纤维素厂区西北角。电缆地埋部分因建筑物、道路等情况阻隔，可采用电缆排管的敷设方式。4、保护部分：66KV护城变10KV配电室内新设一套配电保护柜，具体型号由当地供电部门确定。在架空线路1#杆、76#杆处新设真空开关、避雷器、高压隔离开关、电缆故障指示仪。	合同签订后60个日历	杜明文	注册编号:黑223171757340 二建（机电工程）	2,602,067.75	1.00	个	2,602,067.75

二、合同包2（海伦市纤维素10kv专用线路新建工程监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：大庆市励丰工程监理有限公司
 1.2、中标（成交）总价：77,500.00 元
 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	市内电缆工程	海伦市纤维素10kv专用线路新建工程监理	1.导线部分、2.电缆部分、3.路径部分、4、保护部分	合同签订后60个日历日	陆顺才	23001520	77,500.00	1.00	个	77,500.00

亿诚建设项目管理有限公司
2022年05月27日