

黑龙江省政府采购质疑答复书

玲

哈尔滨鑫领创科技有限公司：

你公司对我政府采购集中采购机构组织的政府采购项目（项目编号：〔232799〕DC〔CS〕20230005-1 采购文件提交的《质疑函》，经审查符合法定受理条件，于2024年4月7日正式受理。我政府采购集中采购机构于2024年4月8日组织相关专家对质疑事项进行了论证各方当事人召开了“质疑论证会”，形成了《政府采购质疑答复书》。现将质疑答复意见告知你公司。

如你公司对上述答复不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内，向财政厅（局）政府采购管理办公室投诉。

质疑经办人：何鑫，联系电话：18604577600。

附件：1. 黑龙江省采购文件质疑事项专家论证和质疑答复意见

2. 质疑论证会意见

被质疑单位（盖章）

2024年4月8日



黑龙江省采购文件质疑事项专家论证和质疑答复意见

政府采购项目名称：信息机房和网络设备（二次）
质疑人：哈尔滨鑫领创科技有限公司

项目编号：[232799]DC[CS]20230005-1

质疑序号	质疑事项	质疑人的请求和主张	事实举证和理由依据	专家论证和质疑答复意见
1	附表三第十三条，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。提供证明材料或官网截图或产品彩页。精密空调风机数量大于两个的精密空调，一台风机故障势必会引起制冷量衰减，华为精密空调 10 个风扇除外；此参数具有唯一指向性，不满足三家。	删除倾向华为条款；附表三第十三条，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减，提供证明材料或官网截图或产品彩页。	《黑龙江省政府采购负面清单》，第 29 条“以其他不合理条件限制或排斥潜在供应商的”。	质疑不成立，不予支持。该功能是用户实际需求，这是很正常的必要需求。
2	附表九第十三条 微模块框架式密封通道带载应≥800kg 测试连续通过≥5 级烈度结构抗震考核。具有唯一指向性，不满足三家，严重侵犯其它供应商获得公平竞争、公平交易的权利；	删除倾向华为条款；附表九第十三条 微模块框架式密封通道带载应≥800kg 测试连续通过≥5 级烈度结构抗震考核。	《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。	质疑不成立，不予支持。平均人提三家都满足要求。

袁志 2024 年 6 月 27 日



扫描全能王 创建

3	表三详细评审表：移动 APP 运维功能 (10.0 分) 单项评分项的技术分比例过大。采购人加大对功能性技术指标得分分值，提升意向供应商的得分优势。	调整表三详细评审表：移动 APP 运维功能 4 分以下。	《政府采购法》第二十二 条要求，采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇 或者歧视待遇，《政府采购法实施条例》第二十条列出了采 购人或者采购代理机构以不合理的条件对供应商实行差别 待遇或者歧视待遇。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 设置的资质条件、技术条款、评分因素与采购项目履行合同无关或资质要求过高、过低明显不合理的，如设置的业绩金额要求与采购项目规模不相匹配的。	质疑不成立，不予支持。
4	附表八 消防系统1. 点型光电感烟火灾探测器 6 只，智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯 360 度可见，与通用 TX3986 型底座配套使用。2. 点型感温火灾探测器 6 只，智能型，电子编码，内置高集成芯片，与通用 TX3986 型底座配套使用。指示灯360度可见，类别： A2R。3. 气体释放报警器 1只，电子编码，无极性两总线连接方式，需直流 24V 电源供电；与气体灭火控制器配套构成气体灭火控制系统。与 TX3045、TX3042C 配套使用。消防设备属新添设备，并非原有设备需要对接接口，参数设置匹配型号，设置不合理且明显对意向品牌具有倾向性。违反招标的公平、公开、公正、透明。	删除附表八 消防系统与通用 TX3986 型底座配套使用；	《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。《黑龙江省政府采购负面清单》，第 29 条“以其他不合理条件限制或排斥潜在供应商的”。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》磋商文件不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）与现有系统匹配、与原设备对接使用、与原系统无缝对接等。	质疑成立，建议采购人调查参考。

袁也 2024 年 6 月 24 日



5	表三详细评审表-商务部分-业绩要求政府采购负面清单列出,不得设置企业注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩等供应商规模条件的;将供应商以往的特定行业、特定部门、特定地域业绩作为评分条件的。	调整表三详细评审表,删除商务部分业绩要求	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条;《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第三条	质疑不成立,不予支持。 1)关于业绩要求类似业绩,并无其他要求。 2)法律引用不当
6	附表5 动环系统 9.医院干部值班室需装置一个显示终端。采购需求不明确,请列出具体需求配置要求。	附表5 动环系统 添加具体需求配置。		质疑成立,建议采购人补充完善。

袁忠 邵军 葛国军



信息机房和网络设备(二次)

质疑论证意见汇总

采购项目名称	信息机房和网络设备(二次)
采购项目编号	[232799]DC[CS]20230005-1
质疑人	哈尔滨鑫领创科技有限公司
质疑事项	详见附件
专业人员论证意见	<p>1、质疑不成立,该动线是采购人实际需求,无指所错.</p> <p>2、质疑不成立,该动线是采购人实际需求,无指所错.</p> <p>3、质疑不成立.</p> <p>4、质疑成立,建议采购人调整.</p> <p>5、质疑不成立,业经没有要求产生此故障事件.</p> <p>6、质疑成立,建议采购人调整.</p>
专业人员签字	刘平 葛国军 袁忠

2024 年 4 月 8 日



信息机房和网络设备(二次)

质疑论证意见

专业人员信息	姓名: 袁忠
	职称: 工
	工作单位: 哈尔滨市大数据中心
质疑人	哈尔滨鑫领创科技有限公司
质疑事项	详见附件
专业人员论证意见	<p>1. 质疑不成立, 该功能属于刚需需求</p> <p>2. 质疑不成立, 采购人提供设备产品佐证</p> <p>3. 质疑不成立</p> <p>4. 质疑成立, 建议采购人调整</p> <p>5. 质疑不成立, 该设备属于刚需需求</p> <p>6. 质疑成立, 建议采购人调整</p>
专业人员签字	袁忠

日期: 2024 年 4 月 8 日



扫描全能王 创建

信息机房和网络设备(二次)

质疑论证意见

专业人员信息	姓名: 慕国华
	职称: 高级工程师
	工作单位: 哈尔滨市财政信息中心
质疑人	哈尔滨鑫领创科技有限公司
质疑事项	详见附件
专业人员论证意见	<p>质疑事项1、质疑不成立,此项为采购人实际需求,无指向性和排他性。</p> <p>质疑事项2, 质疑不成立,此项为采购人实际需求,无指向性。</p> <p>质疑事项3, 质疑成立,建议对分值进行调整。</p> <p>质疑事项4. 质疑成立,建议对参数进行调整。</p> <p>质疑事项5、质疑不成立,本项目没有对特定行业、部门、地域进行限制。</p> <p>质疑事项6, 质疑成立,建议对参数进行细化量化。</p>
专业人员签字	慕国华

日期: 2024 年 4 月 8 日



扫描全能王 创建

信息机房和网络设备(二次)

质疑论证意见

专业人员信息	姓名: 刘华
	职称: 高级工程师
	工作单位: 哈尔滨市测绘地理信息局
质疑人	哈尔滨鑫领创科技有限公司
质疑事项	详见附件
专业人员论证意见	<p>1. 质疑不成立。</p> <p>2. 质疑不成立。</p> <p>3. 质疑不成立。</p> <p>4. 质疑成立, 建议修改。</p> <p>5. 质疑不成立。</p> <p>6. 质疑成立, 建议增加系统功能要求。</p>
专业人员签字	刘华

日期: 2024 年 4 月 8 日

