

中共东宁市委统战部大肚川镇浪东沟村分布式光伏项目中标（成交）明细

黑龙江鼎图项目管理有限公司受中共东宁市委统战部委托，采用竞争性磋商进行采购大肚川镇浪东沟村分布式光伏项目（项目编号：[231086]HLJDT[CS]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（大肚川镇浪东沟村分布式光伏项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江毅鸿建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,176,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	大肚川镇浪东沟村分布式光伏项目	太阳能光伏板 300块 ★1 太阳能光伏板600W 2 组件重量:28KG-35KG 3 面板:3.0mm-3.2mm ★4 最大输出功率:≤605W ★5 最佳工作电压:32.6A-34.9A ★6 最佳工作电流:17.1A-17.5A ★7 开路电压:35V-42V 8 短路电流:16.5A-18.6A 9 组件效率:21%-23% 10 输出功率差:0~+10W逆变器 3台 ★ 1 90KW组串式逆变器 ★ 2 额定输出功率: 90KW ★ 3 最大输入电压:1100V 4 启动输入电压:195V 5 额定输入电压 :720V 6 MPPT电压范围:180V-1000V ★ 7 最大交流功率: 121KVA ★ 8 最大交流输出电流: 129.4A 9 额定电网频率: 50Hz 10 总谐波分量(电流): <3%接触器 180套 1 MC4插头: 电力电缆1 10000米 1 单芯≥4平方毫米 光伏电缆 电力电缆 2 600米 1 四芯≥25平方毫米交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆 3 300米 1 四芯≥70平方毫米交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆接地极 50根 1 镀锌角钢避雷引下线 100米 1 镀锌扁钢接地母线 100米 1 单芯16平方毫米铝芯聚氯乙烯绝缘 电线 低压开关柜1 3台 1 GGD2-BWG-01型交流电压配电柜 2 额定电压: 380V-50HZ 3 额定电流: 630A 4 极数: 4P 钢支架 10吨 1 规格为 L40*4热镀锌角钢配管 1000米 1 配管DN32硬聚氯乙烯管防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 25 千克 1 防火泥或耐火胶泥变压器 1台 1 变压器台料(I14槽钢) 3套 2 跌落开关 4组 3 避雷器 4组 4 高压绝缘导线(10KV-50 ²) 120米 5 PS-15 36只 6 开关贴(熔丝安装架) 9只 7 双头螺栓(φ20*400) 12根 8 双头螺栓(φ16*225) 12根 9 DTL-50 60个 10 DTL-150 20个 11 避雷器护套 3套 12 变压器护套(高3低4) 3套 13 接地拉板-50*200 3片 14 14 低压绝缘线(1KV-35 ²) 30米 15 并沟线夹(JBL50~240) 18个 16 电缆抱箍(φ100) 6个 17 杆上电缆固定支架 6套 18 接地角钢∠50*5-2500 20根 19 接地挂环 9个 20 川钉φ16-325 12根 21 川钉φ16-75 132根 22 川钉φ16-50 12根 23 川钉φ12-50 18根 24 圆钢φ10 30kg 25 自维护标识牌 3个 26 警示牌 3个 27 相序牌 3套 28 电缆终端头 6套, 完成相关服务。	阿特斯光伏电子(苏州)有限公司、哈尔滨市小型变压器厂、浙江正泰电器有限公司、辽宁乐胜电缆集团有限公司、杭州灯塔防火材料总厂、天津荣飞钢铁有限公司	阿特斯光伏电子(苏州)有限公司、哈尔滨市小型变压器厂、浙江正泰电器有限公司、辽宁乐胜电缆集团有限公司、杭州灯塔防火材料总厂、天津荣飞钢铁有限公司	苏州、哈尔滨、青、乐、新、民、杭、天、津市	1,176,000.00	1.0000	套	1,176,000.00

黑龙江鼎图项目管理有限公司
2024年03月29日