

牡丹江市肿瘤医院变电所托管服务(七次)中标（成交）明细

黑龙江中联招标代理有限公司受牡丹江市肿瘤医院委托，采用竞争性磋商进行采购变电所托管服务(七次)（项目编号：[231001]ZLZBDL[CS]20230031-6）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（变电所托管服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：牡丹江龙牌电力服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：411,900.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他变电所托管和保养服务	变电所托管及维修服务三年，对变电所内10KV进线柜2台，10KV计量柜2台，10KV避雷柜（PT柜）1台等11台高压柜，10KV变压器柜3台，干式变压器3台，0.4KV低压进线柜4台，0.4KV无功补偿柜1台，0.4KV低压馈电柜3台，直流屏2台等25台低压柜设备的安全运行进行巡检、维护和保养工作。	1.日常巡检。每日安排高压变电所专业人员24小时值班,对变电所内10kV进线柜2台,10kV计量柜2台,10kV避雷柜(PT柜)1台等11台高压柜,10kV变压器柜3台,干式变压器3台,0.4kV低压进线柜4台,0.4kV无功补偿柜1台,0.4kV低压馈电柜3台,直流屏2台等25台低压柜设备的安全运行进行巡检,巡检所内的环境、设备运行状况、设备缺陷进行记录上报,并用测温仪进行大负荷接点测试,排除现场能解决的紧急故障,执行电子系统计划,倒电源,事故电源,所内倒闸操作。2.定期维保。每月一次,与巡检人员合并实施。检修人员按工作标准实施。对变电所内10kV进线柜2台,10kV计量柜2台,10kV避雷柜(PT柜)1台,10kV变压器柜3台,干式变压器3台,0.4kV低压进线柜4台,0.4kV无功补偿柜1台,0.4kV低压馈电柜3台,直流屏2台等25台低压柜设备,在日常运行工作中发现的缺陷进行整改、设备维保相关内容的实施、并对定期巡检的效果的进行检查4.年度检修。每年按电务标准,由专职检修部门,在值班人员参与下,对变电所内10kV进线柜2台,10kV计量柜2台,10kV避雷柜(PT柜)1台,10kV变压器柜3台干式变压器,0.4kV低压进线柜4台,0.4kV无功补偿柜1台,0.4kV低压馈电柜3台,直流屏2台等高低压设备进行检修、维护和保养工作,以保障变配电设备的安全,可靠运行。5、提供24小时服务:配置4名具有专业技术人员24小时值班在变电所工作的所有工作人员,必须按照相关规定具有专业技术服务资质,持证上岗,由于乙方工作人员操作失误所导致的一切责任及后果由乙方承担。维保期内发生的单件500元以下的维修配件及耗材由中标供应商提供。	36个月	国家规定的行业标准	137,300.00	3.00	年	411,900.00

黑龙江中联招标代理有限公司
2024年04月28日